

112 年度「家用配線用搖頭開關(附安裝蓋板)」市場購樣檢測結果彙整表(計畫編號:112009002)

項次	檢查案號 檢驗案號	品名	廠牌	規格/ 型號	產地	製造廠商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、 電話)	價格 (單價/ 元)	標示查核結果	品質項目檢測結果	3 年內 事故查 核情形	備註
1	11270900006 9K702000006001	家用配線用搖頭開關(附安裝蓋板)	三晰電工	規格： 250V 15A 型號： DEACOQ-A9009N HCY-000	越南	三晰電工科技股份有限公司/ 臺中市東區立德東街 33 號 3 樓/ 04-22821224	PChome 24h 購物/ https://24h.pchome.com.tw/prod/DEACOQ-A9009NHCY (購物網址)/ 02-27040999	293	●標示 外包裝電壓規格標示：300V，本體電壓規格標示：250V，外包裝與本體電壓規格標示不一致。	○構造 ○溫升 ○絕緣電阻 ○耐電壓 ○耐熱		
2	11270900007 9K702000007001	家用配線用搖頭開關(附安裝蓋板)	本體： Toowei 外包裝： switch papa 開關 關拔拔	規格： 125V 15A/ 250V 10A 型號：無	開關： 中國， 蓋板： 台灣	開關進口商： 開關拔拔企業社/ 臺中市南區德富路 142 號/ 0981-224004 蓋板製造商： 鈦利金屬股份有限公司/ 臺南市永康區中正一街 29 號/ 06-2533027	開關拔拔/ https://www.switchpapa.com/ecommerce/new009.html (購物網址)/ 0981-224004	750	●標示 未標示型號，不符合電器及電子商品標示基準第 3 條零組件及耗材規定。	○構造 ○溫升 ○絕緣電阻 ○耐電壓 ○耐熱		
3	11270900008 9K702000008004	家用配線用搖頭開關(附安裝蓋板)	DnH Loft	規格： 125V 15A/ 250V 10A 型號：無	台灣	無	電火工業/ https://www.dnhloft.com.tw/shop_view/?idx=183&glid=CjwKCAjw7p6aBhBiEiwA83fGuqZsN3hI1bEmriwqV1WpD3J3onWK2FpmkIryU4BGSLEjNAyjzEOhcC2ugQAvD_BwE (購物網址)/ 06-2468107	765	●標示 未標示(1)商品型號、(2)製造商、委製商或分裝商名稱、地址及服務電話。不符合電器及電子商品標示基準第 3 點零組件及耗材標示之規定。	○構造 ○溫升 ○絕緣電阻 ○耐電壓 ○耐熱		

4	11270900009 9K702000009007	家用配線用搖頭開關(附安裝蓋板)	CNTD	規格： 250V 15A 型號：C512B	無	製造商： 廣州市浩鼎貿易有限公司	蝦皮購物/ https://shopee.tw/product/88394799/2354091571 (購物網址)/0938-948835(名片)	1275	●標示 (1)商品原產地未標示、(2)產品屬進口商品，未標示進口、代理或經銷廠商名稱、地址及電話，不符合電器及電子商品標示基準第3條零組件及耗材規定。	○構造 ○溫升 ○絕緣電阻 ○耐電壓 ○耐熱		
5	11270900010 9K702000010000	家用配線用搖頭開關(附安裝蓋板)	Da Koang	規格： (1)125V 15A/ 250V 10A (2)125V 20A/ 250V 15A 型號：無	無	無	蝦皮購物/ https://shopee.tw/product/3431983/12604265717 (購物網址)/無	785	●標示 未標示(1)商品名稱及型號(2)商品原產地(3)製造廠商地址及電話。屬進口商品，應標示進口、代理或經銷廠商名稱、地址及電話，不符合電器及電子商品標示基準第3條零組件及耗材規定。	○構造 ○溫升 ○絕緣電阻 ○耐電壓 ○耐熱		

「○」表示符合規定；「●」表示不符合規定

備註：

- 「品質檢測」：依據 CNS 695「室內用小型開關」及 CNS 60669-1「家用和類似用途固定式電氣裝置之開關—第1部：一般要求」
 - 「構造」：主要為確認搖頭開關構造設計是否符合安全之要求。
 - 「溫升」：主要為確認搖頭開關於正常使用時，其溫度上升不超過標準規定值，以避免過熱造成危險。
 - 「絕緣電阻」：主要為確認使用者可能接觸部位的絕緣狀況是否良好，以避免發生觸電的危險。
 - 「耐電壓」：主要為確認使用者可能接觸部位的絕緣承受高電壓的能力。
 - 「耐熱」：主要為確認搖頭開關塑膠部分於高溫下是否發生軟化、變形、膨脹或其它有礙使用之異狀。
- 「標示檢查」：檢查家用配線用搖頭開關(附安裝蓋板)標示是否符合電器及電子商品標示基準之規定，避免使用者錯誤使用造成危險，檢查項目為：
 - 商品名稱及型號。
 - 額定電壓(V)。
 - 規格。
 - 商品原產地。
 - 注意事項或警語。
 - 製造或委製廠商名稱、地址及電話。屬進口商品者，應標示製造或委製廠商名稱，及進口、代理或經銷廠商名稱、地址及電話。
- 本次檢驗件數共5件，檢驗結果為：
 - 品質檢測部分：全數符合規定。
 - 標示檢查：5件不符合電器及電子商品標示基準要求(項次1、2、3、4、5)。