

# 應施檢驗低壓電表用塑膠箱體及固定板類商品-品目

## 判定原則

修訂日期：108 年 10 月 15 日

- 一、 低壓電表用塑膠箱體及固定板：  
適用於電壓 600V 以下，頻率 60 Hz 之低壓交流電表用塑膠箱體及固定板，其使用絕緣良好之塑膠材料製造，具耐燃性且於周遭溫度 70°C 以下具有耐衝擊性。